

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPÍNAČŮ +1,3 m

PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPÍNAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM
ČSN 33 2000–7–701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 332000–7–710



SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ




SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT

POPIS SVÍTIDEL

L2–5(A1) TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL

ČÍSLO OKRUHU V ROZVADĚČI



SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1, 5, 6



SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ IP44 ŘAZENÍ 1




SVĚTELNÝ PANEL "NEVSTUPOVAT" 230V, 15W



DVEŘNÍ KONTAKT SGA




ROZVADĚČ



±0,000 = PODLAHA 1.NP

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>			<div>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ</div>			<div>Investor:</div> <div><div></div><div>OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.</div></div> <div>U Nemocnice 84, Příbram 261 26, tel. 318 641 111</div>			
<div>Profese:</div> <div>EL</div>		<div>Zpracovatel dílu:</div> <div><div>SUBTECH</div><div>Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz</div></div>							
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>IVANA DĚDKOVÁ</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>IVANA DĚDKOVÁ</div>						<div>Kontroloval:</div> <div>ING. PETR LAVIČKA</div>	
<div>Akce:</div> <div>OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RFA ONM</div>						<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DPS 54 - 2017</div>		<div>Paré:</div>	
<div>Objekt:</div> <div>BUDOVA E</div> <div>SO 01</div>						<div>Datum:</div> <div>12 - 2017</div>			
						<div>Formát:</div> <div>3 A4</div>			
<div>Obsah:</div> <div>UMĚLÉ OSVĚTLENÍ</div>						<div>Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE</div>			
						<div>Měřítko:</div> <div>1:50</div>		<div>Číslo výkresu:</div> <div>D1.06-101</div>	