

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky:
ING. PETR TOMICKÝ

Investor:



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

U Nemocnice 84, Příbram 261 26, tel. 318 641 111

Profese:

EL

Zpracovatel dílu:

SUBTECH

Slovinská 29, 612 00 Brno
T: 541 247 419
www.subtech.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

IVANA DĚDKOVÁ

Vypracoval:

IVANA DĚDKOVÁ

Kontroloval:

ING. PETR LAVIČKA

Akce:

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RFA ONM

Zakázkové číslo:

DPS 54 - 2017

Paré:

Datum:

12 - 2017

Formát:

1 A4

Objekt:

BUDOVA E

SO 01

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

D1.06-002

Oblastní nemocnice Příbram
 Stavební úpravy čistých prostor přípravy RFA ONM
 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 Prováděcí dokumentace

Legenda místností

číslo	název	podhled		umělé osvětlení			skupina	zdravot. prostor	nouzové osvětlení	vnější vlivy	ostatní
		typ	výška [m]	kategorie	E _{pk} [lx]	R _a					

01.pp

E-0.01	příjem a výdej materiálu	M600	2750	5.38.1	500	80				UP	
E-0.02	filtr zaměstanců	SDK	2800	5.39.6	200	80				UP	
E-0.03	sprcha	SDK	2400	5.39.6	200	80				UM	
E-0.04	přípravna radiofarmak	SDK	2750 2900	5.49.1	500	80					
E-0.05	kontrolní laboratoř	M600 SDK	2750 2900	5.49.1	500	80				UP	
E-0.06	sklad odpadu	SDK	2600	5.4.1	100	60					
E-0.T1	strojovna vzt		osvětlení stávající								

Poznámky:

číslo a název místnosti - dle legendy na stavebních půdorysech

typ místnosti - uvedeny jsou údaje dle ČSN ČSN 332000-7-710 tabulka B.1

umělé osvětlení - uvedeny jsou kategorie, osvětlenost (celkové osvětlení), barevné podání (ČSN EN 12461-1, 2012)

nouzové osvětlení - NU nouzové osvětlení únikových cest, NP protipanické osvětlení (ČSN EN 1838)

vnější vlivy - uvedeny jsou pouze vlivy jiné než normální (ČSN 332000-5-51 ed.3)

zvýrazněny jsou vlivy, zařazující dané prostory jinak než prostory normální (ČSN 332000-4-41 ed.2+z1)

současné jsou zde uvedeny prostory řešené zvláštní předpisovou normou (zdravotnické prostory - viz typ místnosti)

UP umývací prostor (ČSN 332130 ed. 3), UM umývárna, sprcha (ČSN 332000-7-701 ed.2)

podhled - typ podhledu, výška nad podlahou